



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ  
БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 39-99-99

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому, Спировскому,  
Кувшиновскому районам Тверской области**

172002 Тверская область г. Торжок ул. Володарского 46 А тел. 9-23-51  
E-mail: OGPN\_Torzhek@mail.ru

**Предписания № 304/1/204**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению  
угрозы возникновения пожара**

юридическому лицу: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Славнинская средняя общеобразовательная школа имени Н.П. Новожилова Торжокского района - в лице директора Филиной Анны Николаевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Тверской области по пожарному надзору № 304 от 04 декабря 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 40 минут «13» декабря 2019 года по 17 часов 40 минут «18» декабря 2019 года проведена внеплановая проверка заместителем главного государственного инспектора Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов Тверской области по пожарному надзору – заместителем начальника ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам Тверской области ГУ МЧС России по Тверской области подполковником внутренней службы Ивановым Сергеем Борисовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,


Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Славнинская средняя общеобразовательная школа имени Н.П. Новожилова» по адресу: Тверская область, Торжокский район, п. Славный ул. Мира 2а

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ Славнинская СОШ Филиной А.Н.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)



В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2	3	4	5
1.	В нарушении действующих норм в помещении спортивного зала установлены линейные пожарные извещатели, оптическая ось которых проходит более 0,6 метра от уровня перекрытия	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением	01.08.2020г.	



		Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 61, свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п. 13.5.1	
2.	В обеденном зале, кабинете директора, раздевалки холле второго этажа пожарные извещатели расположены ближе 0,5 метра от электрических светильников	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 61, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.6	01.08.2020г. <i>Терехин</i> <i>01.08.2020</i> 
3.	Световые оповещатели «Выход», установленные на путях эвакуации и эвакуационных выходах всегда находятся в положении «включено», и не обеспечивают контрастное восприятие информации (изменение информативности восприятия) при получении автоматического командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Федеральный закон от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 84, п. 1, 4, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 61, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. п. 3.3	01.08.2020г. <i>Терехин</i> <i>01.08.2020</i> 
4.	Под лестничным маршем, ведущим с кабинетов «Физика» и «Химия» допущено хранение горючих материалов.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 23-к	01.08.2020г. <i>Терехин</i> 
5.	В тамбуре эвакуационного выхода из спортивного зала допущено хранение инвентаря и другим предметов и материалов	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 36-в	01.08.2020г. <i>Терехин</i> 
6.	Провести дополнительный инструктаж с работниками учреждения по действи-	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О по-	01.08.2020г. <i>Терехин</i> 



	ям при пожаре в связи со слабыми, неудовлетворительными знаниями показанными при проведении внеочередной проверки знаний требований пожарной безопасности показаны и учебной тренировки	жарной безопасности» ст.37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 3, Приказ МЧС России №645 от 12.12.2007г., НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" п. 46, 47,48.	
7.	На кровле отсутствует ограждение, предусмотренное проектом.	Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, СНиП 21-01-97* п. 8.11, индивидуальный проект общеобразовательной школы в п. Славный Торжокского района, шифр 16543 ЗАО «Тверьпроект», г. Тверь, 2005 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов Тверской области по пожарному надзору – заместитель начальника ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам Тверской области Иванов С.Б.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«                    » декабря 2019 года



Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «Славнинская СОШ Филина А.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

«                    » декабря 2019 года



(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 651630489533221723568905051781519580762169777262

Владелец ФИЛИНА Анна Николаевна

Действителен с 18.07.2024 по 18.07.2025